

ZDP. 343 –2/07

ZAPYTANIE

dot. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„wykonanie remontów cząstkowych na drogach powiatowych powiatu pleszewskiego”

W odpowiedzi na zapytanie do SIWZ dotyczące wyżej wymienionego zadania uprzejmie wyjaśniam:

Pytanie:

1. Ad. SST D. Remont cząstkowy emulsją i grysami pkt. 2.2

Czy zamiast grysu 2/4, 4/6, można stosować frakcje grysów zgodnie z normą PN – EN 13043 (zgodnie z postanowieniami normy europejskiej, norma PN – B 11112 : 1996 została wycofana) to znaczy takie jak 2/5, 5/8, które w pozostałych kategoriach (właściwościach kruszywa) ważnych do tego asortymentu robót (m.in. pyły) będzie spełniała wymagania SST D.05-03.17 D- OST i PN –EN 13043 i są stosowane z powodzeniem na zadaniach realizowanych dla innych Zamawiających.

Odpowiedź:

Grysy o frakcji 2/5, 5/8 spełniają wymagania OST i PN – EN 13043 i mogą być stosowane przy realizacji w/w zadania.

2. Prosimy o określenie spodziewanych grubości remontów – np. średnia grubość, lub grubość np. do 4 cm – tyle % , powyżej 4 cm – pozostałe?

Odpowiedź:

Spodziewana grubość remontów do 4 cm 50%, powyżej 4 cm - 50 %