

Pleszew, dnia 07.03.2008r.

ZDP. 343 –4/08

dot. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.

**„ wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu pleszewskiego emulsją i grysami.”**

W odpowiedzi na zapytanie do SIWZ dotyczące wyżej wymienionego zadania uprzejmie wyjaśniam:

Pytanie:

*Ad. SST D. Remont cząstkowy emulsją i grysami pkt. 2.2 Czy zamiast grysu 2/4, 4/6,3, można stosować frakcje grysów zgodnie z normą PN – EN 13043 (zgodnie z postanowieniami normy europejskiej, norma PN – B 11112 : 1996 została wycofana) to znaczy takie jak 2/5, 5/8, które w pozostałych kategoriach (właściwościach kruszywa) ważnych do tego asortymentu robót (m.in. pyły) będzie spełniała wymagania SST D.05-03.17. Grysy te są obecnie produkowane przez polskie kamieniołomy, spełniają wymagania OST i PN –EN 13043 i są stosowane z powodzeniem na zadaniach realizowanych dla innych Zamawiających.*

Odpowiedź:

Grysy o frakcji 2/5, 5/8 spełniają wymagania OST i PN – EN 13043 i mogą być stosowane przy realizacji w/w zadania.

Z poważaniem