

Dotyczy: przetarg nieograniczony pn:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4312P na odcinku Szymanowice – Gizalki”

W związku z przetargiem nieograniczonym na "Przebudowa drogi powiatowej nr 4312P na odcinku Szymanowice – Gizalki" ogłoszonym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie, Zamawiający informuje, że w w/w postępowaniu wpłynęło zapytanie na które udziela odpowiedzi.

1. W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie 12 , prosimy o odpowiedź, czy długość bariery jest 80 m (2 x 40), czy też jest 83,81m , prosimy o potwierdzenie że ten zakres robót ująć w nowej pozycji kosztorysowej – prosimy o dokładny opis pozycji, jed. obmiaru oraz ilość

Odpowiedź

Nie należy dokonywać żadnych zmian w kosztorysie ślepym
Bariery planowane do zamontowania na przebudowywanej drodze ujęto zostały w przedmiarze robót oraz w kosztorysie ślepym po poz. nr 124.

W przedmiarze wyszczególniono

Elementy 1,5 m szt 10

Elementy 2,0 m szt 46

Razem do zamontowania 107 mb poręczy stalowych sztywnych.