

ZARZĄD
DRÓG POWIATOWYCH
w PLESZEWIE
63-300 Pleszew, ul. Gen. Hallera 54
tel. 02-74-27-216
R-n 250863149 NIP 617-18 50-894

Dotyczy: przetarg nieograniczony pn:

„wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 4328P w Nowolipsk”

W związku z przetargiem nieograniczonym na ” wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 4328P w Nowolipsk ” ogłoszonym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie, Zamawiający informuje, że w w/w postępowaniu wpłynęło zapytanie na które udziela odpowiedzi.

Pytanie

W SST, Projekcie wykonawczym oraz w przekrojach występuje podbudowa z AC22P, natomiast w kosztorysie ofertowym w poz. 10d.3 widnieje zapis „Podbudowa z betonu asfaltowego AC16P – grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm” – założona grubość dla w-wy podbudowy (5 cm), to wartość odpowiadająca dla AC16P. Prosimy o wyjaśnienie powyższej rozbieżności.

Odpowiedź

Należy zastosować AC16P.

Dyrektor
Zarządu Dróg Powiatowych
w Pleszewie
mgr inż. Halina Meller