

Dotyczy: przetarg nieograniczony pn:

„wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 4321P w m. Polskie Olędry”

W związku z przetargiem nieograniczonym na ” wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 4321P w m. Polskie Olędry” ogłoszonym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie, Zamawiający informuje, że w w/w postępowaniu wpłynęło zapytanie na które udziela odpowiedzi.

Pytanie

Opis techniczny oraz przekrój wskazuje na zastosowanie AC11W, natomiast SST mówi o AC16W i to ze wskazaniem na asfalt 35/50, ze względu na grubość w-wy wyrównawczej – 3 cm wypadaloby wbudować AC11W.. Prosimy o wyjaśnienie powyższej rozbieżności.

Odpowiedź

Do wyrównania nawierzchni należy użyć mieszanki mineralno – asfaltowej AC11W.